

מכרז פומבי מס' 14/2024

לאספקת ולהתקנת מערכות אלקטרו-מכאניות  
מסנן חול ומגוב סרט קדמי (מכאני) למתקן לשטיפת משאיות  
באתר חירייה

הבהרה מס' 3

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד בזאת איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה) (להלן: "המזמין" ו/או "האיגוד"), להשיב על שאלות שהופנו אליו בקשר עם המכרז שבנדון.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

**על המציע לחתום על הודעה זו ולצרפה להצעתו.**

<u>מס'ד</u>	<u>מס' עמוד</u>	<u>סעיף</u>	<u>שאלה</u>	<u>תשובה</u>
1	48	8	<p>אנו מבקשים לאשר טכנולוגיה אחרת של מסנן אשר תתאים יותר לסוג שפכים המסונן ולספיקה הקיימת.</p> <p>כמובן עם חומרי מבנה נירוסטה 316, ומרווח סינון שלא שיפחת ביעילות מדרישת המכרז 8 מ"מ, יתאים למידות התעלה ויענה על דרישת הלקוח לסינון "מהיר" (ולא איטי בעקבות כף אחת בלבד)</p>	<p>נדרש להגיש מגוב בהתאם למפרט, התאמות טכניות קלות בכפוף לאישור המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.</p>
2	כללי	כללי	<p>אנו רוצים להשתמש בנסיונו הרב במתקנים מסוג זה ואספקת מגובים מסוגים שונים.</p> <p>מבקשים שספק הציוד יוכל לדרוש שינויים על התכנון כך שיתאים בצורה טובה יותר למסנן. עוד בטרם תחילת העבודות האזרחיות.</p> <p>מה שיכלול סוג של מלכודת אבנים/מחסום לאבזרים גסים מאוד שלא מיועדים למסנן(כגון ברזלי בניין וכד')</p>	<p>הטענה לא רלוונטית, אבנים וברזלי בניין לא מגיעים לתעלה שבקצה הגאטר. יש להיצמד לדרישות התכנון המפורטות במכרז</p>



	<p>כמובן באישור המזמין ובמענה ככל הניתן לדרישותיו כגון המשך עבודה עם "בובקאט" במתקן כרגיל.</p> <p>כמו כן, אפשרות לשינוי תכנון במיקום הממין חול, גם כאן באישור הלקוח.</p>				
אין שינוי בהוראות המכרז	<p>הבהרה: בכל תקופת הבדק, אחריות מלאה תנתן אך ורק לכל פגם או ליקוי במכונה שכתוצאה מייצור המכונה.</p> <p>"תהיה אחראית לתקינות המתקן למשך שנה מיום ההפעלה, אך לא יאוחר משנה וחצי</p> <p>ממועד האספקה ו/או האחסנה בארץ</p> <p>* האחריות הינה לתיקון כשל הנובע מפגם במכונה, עפ"י תנאי האחריות של היצרן. הספק</p> <p>הוא שתחליט, עפ"י שיקוליו, האם נדרש לתקן או להחליף חלק מסוים</p> <p>* כפוף לכך שהתפעול והתחזוקה נעשו עפ"י הנחיות היצרן"</p> <p>נא לאשר.</p>	15.4	14	3	
אין שינוי בהוראות המכרז ובתנאי התשלום.	<p>עם זאת ניתן יהיה להקדים תשלומים עבור המציע הזוכה כנגד ערביות תואמות ובכפוף לאישור המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי</p>	<p>כידוע ההתקנה תלויה בעבודות אזרחיות שלא תלויות בנו.</p> <p>מבקשים תנאי תשלום להלן:</p> <p>30% מקדמה לאחר אישור כלל הגורמים, לפני תחילת ייצור.</p> <p>50% בעת האספקת הציוד לאתר</p>	<u>4.1</u>	<u>33</u>	<u>.5</u>



**חירייה פארק המחזור**  
איגוד ערים דן לתברואה

	10% לאחר סיום ההתקנה - ולא יאחר 60 יום מאספקה לאתר  10% לאחר הרצה- ולא יאחר 60 יום מאספקה לאתר			
זמני האספקה יתעדכנו כדלקמן:  שילוח (F.O.B) – 100 ימים מאישור תכנון  אספקה לאתר – 45 ימים מאישור שילוח (F.O.B) מאירופה, 60 ימים מאישור שילוח (F.O.B) מהמזרח	זמני אספקה להלן (למסנן ולממיין חול):  -מוכן לשילוח (EXW) 16-18 שבועות מאישור כלל הגורמים וקבלת מקדמה.  -הגעה לאתר המזמין עוד 4-6 שבועות נוספים.	<u>4.1</u>	<u>43</u>	<u>6</u>
יובהר כי נדרש להרחיק ביעילות של 90% חלקיקים מגודל גרגיר של 0.2 מ"מ ומעלה.  על המתקן להרחיק גרגיר חול טיפוסי לפי הגודל המינימלי כפי שמצוין.  ניתן להגיע לאתר לטובת איסוף שפכים לבחינת התפלגות החלקיקים.	*על מנת לוודא 90% הרחקה של החול יש לבצע גם פילוג חלקיקים.	<u>6</u>	<u>44</u>	<u>7</u>
המועד האחרון לשאלות הבהרה יעודכן ל-4/8/2024. אין שינוי בשאר המועדים המצויינים במסמכי המכרז	נבקש הארכת זמן לשאלות הבהרה למכרז זה על מנת שיהיה לנו מספיק זמן לעבור על הדרישות עם הספקים			<u>8</u>

איגוד ערים אור דן  
תברואה וסיליק אשפה  
ת.ד. 437 אור-יהודה 60250  
00200

בכבוד רב

יפנת ענבר, מהנדס האיגוד

תאריך

חתימה + חותמת המציע